

12 24 4

628

Руководителю РГУ "Отдела по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" Ашкенову Ерболату Сеилбековичу
Директора КГУ «Общеобразовательной школы №1 села Бастау отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области» Журумбаевой Айгүль Жумашовны

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Администрация ОШ №1 села Бастау хочет Вас уведомить, в результате проверки 13.02.2024 года были выявлены 7 нарушения, на данный момент все нарушения устранены.

№	Перечень выявленных нарушений	Устранение
1	П. 29. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.	21.02.2024 года проведена работа по техническому обслуживанию ТОО «Беркут-Кокше» в лице Абжанова А согласно договора № 48 от 6 февраля 2024 года. В котельной устранена неисправность пожарной сигнализации. (акт прилагается)
2	П. 48. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.	Доступ к первичным средствам пожаротушения (огнетушителям) освобожден. (фото прилагается)
3	П. 62. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.	21.02.2024 года проведена работа по техническому обслуживанию ТОО «Беркут-Кокше» в лице Абжанова А согласно договора № 48 от 6 февраля 2024 года. Установили световую индикацию объемного светового знака пожарной безопасности «Выход» на эвакуационном выходе в правом корпусе (акт прилагается).
4	П. 75. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.	Приобретены на световые панели плафоны (произведена замена) в подсобном помещении (фото прилагается).
5	П. 82. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.	В котельной основательные розетки заменены на негорючие основание (фото прилагается)
6	П. 83. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.	В подсобном помещении и котельной соединены жилы проводов и кабелей выношены по технике безопасности и соответствующим

		(кабеля размещены в термоусадочные трубки для создания изоляционного слоя)
7	П. 109. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.	Разработан Акт проверки на водоотдачу и работоспособность пожарного гидранта от 14.02.2024г.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АКМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ АТБАСАР АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 404

20 24 ж. «04» 22

Директор ішкі істер



Журумбаева А.Ж.